

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Obec Vrbčany

Vrbčany 25
280 02 KOLÍN 2

Vaše čj. (zn.):

Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 8472/19-Mu

Spisová zn.: OZPZ 2214/2019

Oprávněná

úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Ing. Blanka Mukařovská

Telefon: 321 748 349

E-mail: blanka.mukarovska@mukolin.cz

Počet listů: 1

Příloh/listů: 0/0

Datum: 09.04.2019

Vrbčany – povolení zkušebního provozu na stavbu ČOV jako součásti stavby vodního díla „Vrbčany – kanalizace a ČOV 500 EO“ v k.ú. Vrbčany.

ROZHODNUTÍ ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (dále MěÚ Kolín, OŽPZ), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

povolení

Obci Vrbčany, Vrbčany 25, IČ 00235920,

ke zkušebnímu provozu stavby ČOV Vrbčany, mechanicko – biologické čistírny odpadních vod pro 500 EO, která je součástí stavby vodního díla „**Vrbčany – kanalizace a ČOV 500 EO**“ na pozemku parcelní číslo 631/1, 278, 593, 635/6 a 277/21 k.ú. Vrbčany, obec Vrbčany podle § 15 odstavec 4 a § 115 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 124 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů na dobu 12 měsíců.

Povolení se uděluje za těchto podmínek:

1. Pro zkušební provoz vodního díla platí podmínky stavebního povolení a povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových „Vrbčany – kanalizace a ČOV 500 EO“, které vydal Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, rozhodnutím č.j: OŽPZ 11844/15-Mu Ha ze dne 15.07.2015, které bylo prodlouženo rozhodnutím ze dne 14.11.2017, pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 79932/17-Mu, na dobu 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Zkušební provoz pro ČOV bude trvat po dobu 12 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

3. Během zkušebního provozu budou pravidelně odebírány vzorky vypouštěných vod a prováděn jejich rozbor s četností jedenkrát za měsíc.
4. Vzorky pro kontrolu budou odebírány na přítoku a odtoku z ČOV.
5. Rozbory vypouštěných vod budou prováděny oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku).
6. Stavba bude provozována podle provozního řádu Obec Vrbčany – kanalizace a ČOV 500 EO, a provozní řád pro provoz ČOV.
7. Výsledky rozborů budou uloženy u investora k případné kontrole.
8. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v ČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
9. Výsledky rozborů zkušebního provozu budou předloženy při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu - trvalý provoz ČOV.
10. 15 dnů před ukončením a vyhodnocením zkušebního provozu ČOV – odsouhlaseného Povodím Labe s.p., Hradec Králové, požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu.
11. Ke kolaudaci bude doložen geometrický plán stavby ČOV
12. Ve zkušebním provozu stavby budou KHS předloženy výsledky měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby v době noční tak, aby bylo dotčeno splnění hygienických limitů hluku daných nařízením vlády 272/2011 Sb., v platném znění.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: obec Vrbčany, Vrbčany 25, IČ 00235920

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín, jako speciální stavební úřad, opatřením ze dne 01.02.2019, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 11158/19-Mu, oznámil termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky na den 13.02.2019.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j: OŽPZ 11844/15-Mu Ha ze dne 15.07.2015, které bylo prodlouženo rozhodnutím ze dne 14.11.2017, pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 79932/17-Mu.

Podáním ze dne 23.01.2019 požádala obec Vrbčany o vydání povolení k užívání vodního díla „Vrbčany – kanalizace a ČOV 500 EO“ v k.ú. Vrbčany. V řízení bylo rozhodnuto o uvedení stavby ČOV do zkušebního provozu a vydání rozhodnutí o prozatímním užívání uvedené stavby ke zkušebnímu provozu.


O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín provedl o podaném návrhu řízení a na základě předložených dokladů stanovil podmínky pro průběh zkušebního provozu, který potrvá po dobu 12 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a zakotvil je do výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník obdržel jeden stejnopis.




Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Doručuje se:

Obec Vrbčany, Vrbčany 25, 28002 Kolín 2
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951, Hradec Králové 3, 50003 Hradec Králové 3
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace přisp.org., Zborovská 11,
15021 Praha 5
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dláždění 1003, 11000 Praha 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze územní pracoviště v Kolíně,
Karlovo náměstí 45, Kolín I, 28002 Kolín 2
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní pracoviště Kolín, Jana Palacha 1970, Kladno
1, 27201 Kladno 1
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 12000 Praha 2
Odbor dopravy
MěÚ Kolín, OZPZ